



Общество с ограниченной ответственностью  
**«Жилкомсервис №2  
Фрунзенского района»**

192289, Санкт-Петербург,  
ул. Олеко Дундича, д.34

тел. 647-80-70  
факс 647-80-71

www.gks2fr.ru  
e-mail: office@gks2fr.ru

Начальнику Государственной  
Жилищной инспекции  
Санкт-Петербурга  
Малоохтинский пр.д.68 литерА  
Санкт-Петербург 195112  
В.М. Зябко

01.04.2014 № \_\_\_\_\_  
на № \_\_\_\_\_

Уважаемый Владимир Михайлович!

ООО «ЖКС №2 Фрунзенского района» сообщает, что согласно предписания № 06/69-р от 14.03.2014 года по результатам внепланового мероприятия по контролю за соблюдением «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» устранены нарушения по адресу: ул. Будапештская д. 103/49

1. Подвальное помещение теплового центра очищено, произведена уборка и дезинфекция помещения.
2. Подвальное помещение осушено, выполнен ремонт трубопровода горячего водоснабжения.
3. В подвальном помещении: по коридору, в элеваторном и водомерных узлах освещение восстановлено.
4. Частично восстановлена изоляция трубопровода системы горячего водоснабжения.
5. Произведена установка укрепления стены фасада здания на сумму — **58055руб.00коп.**
6. Косметический ремонт 1 этажа и лифтового холла будет выполнен до 25.12.2014 года.

главный инженер  
ООО «ЖКС №2»

М.Е.Сапожникова

Бурькина Н.С.  
647-80-62