



Общество с ограниченной ответственностью  
**«Жилкомсервис №2  
Фрунзенского района»**

192289, Санкт-Петербург,  
ул. Олеко Дундича, д.34

тел. 647-80-70  
факс 647-80-71

www.gks2fr.ru  
e-mail: office@gks2fr.ru

30.04.2014 № 8/4  
на № \_\_\_\_\_

Начальнику территориального отдела  
Главному государственному санитарному  
врачу по Фрунзенскому району  
Г.Ф.Волковой

Уважаемая Галина Федоровна!

ООО «ЖККС №2 Фрунзенского района» сообщает, что согласно постановления № Ю 78-01-05-23/1481-14 от 17.07.2014 года по адресу: ул. Будапештская д. 103/49 выполнены следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

В 2014 году выполнены работы по замене аварийного участка розлива холодного водоснабжения в подвальном помещении 5м/п на сумму- 6892руб.

Заменены квартирные стояки ХВС ( кв.37,47,57 с 3-5 этаж) ( кв.45,55, с 4-5 этаж) 12 м/п на сумму- 22421 руб.

Заменены квартирные стояки ГВС ( кв.33,43) 4 м/п. на сумму — 6792 руб. и розлив ГВС в подвале 7 м/п. на сумму — 9930руб.

Вышеуказанный МКД (бывшее общежитие) 1980 года постройки. Капитальный ремонт инженер систем не производился. Срок эффективной эксплуатации истек.

Инженерные сети находятся в неудовлетворительном состоянии, что приводит к многочисленным жалобам жильцов. В рамках текущего ремонта производились работы по замене отдельных квартирных стояков. Данные виды работ проводятся для поддержания инженерных систем в работоспособном состоянии. Требуется проведение капитального ремонта. Специалистами ООО «ЖККС №2 Фрунзенского района» составлены акты технического осмотра систем, дефектные ведомости и сметная документация, которые будут переданы в ОКР и ТН ГКУ «ЖА Фрунзенского района» для досрочного включения в Региональную адресную программу капитального ремонта МКД.

главный инженер  
ООО «ЖККС №2»

М.Е.Сапожникова

Бурыкина Н.С.  
647-80-62